



एक नवर्त्तन कंपनी

एन एच पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवर्त्तन उद्यम)
NHPC Limited
(A Government of India Navratna Enterprise)



संविदा एवं प्रापण विभाग
सेवा-II पावर स्टेशन, माशका
तहसील - बसोली, जिला- कठुआ (जे & के)
पो. ओ. बॉक्स : 02 , पो. ओ. : खैरी
जिला- चंबा (HP) पिन - 176325
फोन: 01899-263355 फैक्स: 01899-263355
ई-मेल: sewa-ii-ciont@nhpc.nic.in
वैबसाइट/Website: www.nhpcindia.com

संदर्भ संख्या:- NH/Sewa-II/C&P/PR-06/2025/ 641

दिनांक : 17.03.2025

*** शुद्धि-पत्र-I / Corrigendum-I ***

विषय / Subject: Purchase of Secondary Injection Relay Test Kit for Sewa-II Power Station (PR-06).

संदर्भ / Reference: GeM Bid No.:- GEM/2025/B/6027820 Dated 11.03.2025

Following modification is being made in the Technical Specifications of the item attached with bid document in GeM Portal of the subject cited work:-

Sl. No.	Description in issued Technical Specifications	Modified Description in Technical Specifications
1	Serial no. 3: Current output resolution – 0.1 mA at 32A (at least)	Serial no. 3: Current output resolution may be read as <u>1mA at 32A</u>
2	Serial No. 8: GPS time synchronization - IRIG-B / NTP Port required on kit	Serial No. 8: GPS time synchronization may be read as <u>IRIG-B/ NTP/ PTP Port required on kit.</u>
3	Serial No. 13: Internal memory – 256mb or higher	Serial No. 13: Internal memory may be read as <u>Not required.</u>

निविदा के अन्य नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

However, all other terms and conditions of NIT shall remain unchanged.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Competent Authority.

कृते एनएचपीसी लिमिटेड,
On behalf of NHPC Limited

तीरु
17/3/25

समूह वरि. प्रबंधक (सी&पी)
Group Sr.Manager (C & P)